

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«08» апреля 2022 г.
учётный № ПИМ 22220061000201858158



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Управлений надзорной деятельности и профилактической работы № 4

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа).

6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,

E-mail: 4t0nd@22.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «08» апреля 2022 г.

Администрация Солоновского сельсовета Новичихинского района Алтайского края,
659742, Алтайский край, Новичихинский р-н, с. Солоновка, ул. Ленина, д. 6
(ИНН 2260001850)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщиков)

2. При осуществлении

006 – Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе проведения выездного обследования территорий населенных пунктов, входящих в состав Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края и подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров: с. Солоновка; с. Павловка; с. 10 лет Октября; п. Красноярка, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, связанные с подготовкой населенных пунктов к прохождению весеннего пожароопасного сезона 2022 года:

1) Отсутствуют противопожарные минерализованные полосы необходимой ширины (10 метров) по периметру населенных пунктов: с. Солоновка; с. Павловка; с. 10 лет Октября; п. Красноярка, которые создаются (обновляются) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов до начала пожароопасного периода;

2) На территориях общего пользования с. Солоновка; с. Павловка; с. 10 лет Октября; п. Красноярка, в границах населенных пунктов, не производится своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы;

3) На территориях общего пользования с. Солоновка; с. Павловка; с. 10 лет Октября; п. Красноярка, отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения

(приводится описание, источник адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуальных предпринимателей и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействия) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории

населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (абз. 7 п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

2) Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы (п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

3) Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (абз. 3 п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

В срок до 10.05.2022 устранить нарушения согласно требованиям законодательства в области пожарной безопасности, и принять меры по поддержанию в исправном состоянии и готовности к применению источники наружного противопожарного водоснабжения

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном

п. 58 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор ОНД и ПР ТО НД и ПР № 4
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Шевченко К.С., телефон 8(385)57-4-13-40

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Направлено в электронном виде на электронную почту: sol-s@nov.altgsp.ru